

RUUMIKAART SOOJASÖLM / KATLARUUM			
1. SISEKLIIMA			
Arvestuslik õhu temperatuur	Ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütmisel ei oleks alla +10°C, oleks tagatud plahvatusohutus ja õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.		
Õhuvahetus			
Õhuhulgad	Vähemalt 0,5 kordne õhuvahetus.		
Max õhuliikumiskiirus töötsoonis			
Jahutus	Puudub		
Küte	Radiaatorküte		
Ruumi temp. reguleerimine			
2. AKUSTIKA			
Helipidavus	Lähtuvalt soojasõlme/katlaruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest	Liiklusest põhjust. müra normtase Tehnosüsteemide müratase:	$L_{pA,eq,T}$ päeval <35 dB(A) Tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates ruumides.
3. ELEKTER JA NÕRKVOOL			
Tehnoruumide komplekt	2x16A, 230V 1x16A, 3x400V	Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades hoolduspaikade läheduses	
Valgustustihedus	200 lx		
4. VESI JA KANALISATSIOON			
Ruumi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse vastavalt katla-osa projekteerijalt saadavale ülesandele. Äravoolu Ø(min)75 roostevabast või happeskindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrappiga põrandas. Veevarustuses antakse külma vee ühendus sooja vee valmistamiseks, sooja vee ja sooja vee ringluse ühendused soojusvahetisse ja võimalus DN 25 külma vee süsteemist täita küttesüsteemi. Katla ja soojussõlme ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamü sooja-külma veega kätepesuks, mis peab paiknema põrandatrapi lähedal. Segisti tootlikus max 6l/min. Õlikatelde kasutamisel peab kasutama õlilukuga trappe või väikest restkaevu õlipüüdjaga. Kanalisatsioon ei vaja hoonevälist õlipüüdjat Vajadus mõõta sooja vee valmistamisele minevat külma vett täpsustatakse iga kord eraldi.			
5. SISEVIIMISTLUS			
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnamõõtmised: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et)			
SEIN	Kattevärv	LAGI	
Värvi tüüp	lateksvärv	Värvi tüüp	lateksvärv
Läikeaste (Gardner, 60°)	20 (poolmatt)	Läikeaste (Gardner, 60°)	täismatt
Värvi hõrdekindlus	vähemalt klass 1 (ISO 11998)	Hõrdekindlus	vähemalt klass 3 (ISO 11998)
PÕRAND	Põrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis võib kasutada vastavat värvi. Muudel juhtudel tuleb põrand katta PVC –rullmaterjaliga. Teha ülepöörde seintele min. kõrgusega 10 cm. Põranda kalle ruumis on soovitatav $i=0,005\dots0,01$, trappide juures 1m raadiuses $i_{min}=0,01$.		
Variant 1	Homogeenne PVC	Variant 2	Heterogeenne PVC
Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)	Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)
Kogupaksus	vähemalt 2 mm (EN 428)	Kulumiskindla kihi paksus	$\geq 0,7$ mm (EN 429)
Kulumiskindlus	vähemalt grupp P (EN 660)	Kulumiskindlus	vähemalt grupp T (EN 660)
Pinnakaitse	PUR-tugevdus	Pinnakaitse	PUR-tugevdus
Jääkdeformatsioon	$\leq 0,1$ mm (EN 433)	Jääkdeformatsioon	$\leq 0,1$ mm (EN 433)
Libastumiskindlus	R9 (DIN 51130)	Libastumiskindlus	R9 (DIN 51130)
Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ³ /h 4 nädala pärast)	Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ³ /h 4 nädala pärast)
Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.			
6. SISUSTUS			
7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED			
Soojasõlme ruum tuleb lahendada vastavalt Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu soovitusel „Soojussõlmed : juhised ja eeskirjad“ 2007 Soojasõlme üldine tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. Katlaruumi tuleohutus peab vastama EPN 10.8 "Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Katlamajad ja –ruumid" nõuetele Ruumi asukohta valikul tuleb arvestada ka seda, et see on potentsiaalne müraallikas ning seda ei tohiks paigutada vahetult müra seisukohalt nõudlike ruumide naabrusesse.			
8. MUUDATUSED			

RUUMIKAART VENTILATSIOONISEADMETE RUUM / JAHUTUSKOMPRESSORIRUUM		
1. SISEKLIIMA		
Arvestuslik õhu temperatuur	Ventilatsiooniseadmete ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütisel ei oleks alla +5°C ja õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.	
Õhuvahetus		
Õhuhulgad	Vähemalt 0,5- kordne õhuvahetus	
Max õhuliikumiskiirus töötsoonis		
Jahutus	Vajadusel jahutatakse jahutuskompressori ruumi	
Küte	Radiaatorküte	
Ruumi temp. reguleerimine		
2. AKUSTIKA		
Helipidavus	Lähtuvalt ventilatsiooniseadmete ruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest	Liiklustest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) Tehnosüsteemide müratase: Ruumis asuvatest tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates ruumides.
3. ELEKTER JA NÕRKVOOL		
Tehnoruumide komplekt	2x16A, 230V 1x16A, 3x400V	Hoolduseks ja remondiks hästi ligipäätavates kohtades hoolduspaikade läheduses
Valgustustihedus	200 lx	
4. VESI JA KANALISATSIOON		
<p>Ruumi tuleb ette näha plasttrapid äraavooluga Ø50...75. Õhu vastuvõtukambri sifoonita trapp äraavooluga min. Ø32 (ühendusega sifooniga trappi või sifooni soojas ruumis). Plasttrapid peavad olema metallist restide ja restide tugiraamidega ning ventilatsiooniseadmete ruumis varustatud kuivamisel isesulguvate haisulukkudega. Trappide arv õhu vastuvõtukambris tuleneb ehituslikust kallet võimaldavast põranda paksusest. Kalle õhu vastuvõtukambris trapi suunas tuleb tagada $i=0,02$. Ventilatsiooniseadmete ruumi trapid paigaldatakse ventilatsiooniseadmeist kondensaadi väljundite lähedusse arvestusega, et kondensaat masinast juhitakse trappi põrandapealse plasttoruga Ø32.</p> <p>Ruumi trappide restid peavad võimaldama ava Ø32 lõikamist kondensaadi väljundite Ø20...32 ühendamiseks ventilatsiooniseadmetest.</p> <p>Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-külma veega kätepesuks, mis peab paiknema põrandatrapi lähedal.</p>		<p>Tulekustutuse seisukohalt on ventilatsiooniseadmete ruum vaadeldav omaette tuleõkkeseptsioonina. Ruum varustatakse analoogiliselt hoone teiste osadega tuletõrjekraanide ja automaatkustutusega.</p> <p>Tuletõrjekraane ei pea paigaldama omaette tuleõkkeseptsioonina ehitatavasse tehnilisse keldrisse ja põõningule.</p>
5. SISEVIIMISTLUS		
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonningimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et)		
SEIN	Kattevärv	LAGI
Värvi tüüp	lateksvärv	Värvi tüüp
Läikeaste (Gardner, 60°)	20 (poolmatt)	Läikeaste (Gardner, 60°)
Värvi hõrdekindlus	vähemalt klass 1 (ISO 11998)	Hõrdekindlus
		lateksvärv
		täismatt
		vähemalt klass 3 (ISO 11998)
PÕRAND	Põrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis võib kasutada vastavat värvi. Muudel juhtudel tuleb põrand katta PVC –rullmaterjaliga. Põrandakatte tulekindlus peab vastama Päästeameti nõuetele. Põranda kalle ruumis on soovitatavalt $i=0,005...0,01$, trappide juures 1m raadiuses $i_{min}=0,01$. Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm.	
Variant 1	Homogeenne PVC	Variant 2
Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)	Kasutusklass
Kogupaksus	vähemalt 2 mm (EN 428)	Kasutusklass
Kulumiskindlus	vähemalt grupp P (EN 660)	Kulumiskindla kihi paksus
Pinnakaitse	PUR-tugevdus	Kulumiskindlus
Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)	Pinnakaitse
Libastumiskindlus	R9 (DIN 51130)	PUR-tugevdus
Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ² /h 4 nädala pärast)	Jääkdeformatsioon
		≤0,1 mm (EN 433)
		Libastumiskindlus
		R9 (DIN 51130)
		Emissioon
		FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ² /h 4 nädala pärast)
Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaajalisest ja lihtsast hooldatavusest.		
Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.		
6. SISUSTUS		
7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED		
Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. Ventilatsiooniseadmete ruumi asukoha valikul tuleb arvestada ka seda, et need on potentsiaalsed müraallikad ning neid ei tohiks paigutada vahetult müra seisukohalt nõudlike ruumide naabrusesse. Vältida tuleb asukohta suure sildedega konstruktsioonidel või kergkonstruktsioonidel. Piirete projekteerimisel tuleb lähtuda lisaks konstruktiivsetele nõuetele ka akustilistest nõuetest. Ventilatsiooniseadmete ruum tuleb projekteerida „ujuva“ põrandaga nii, et seadmete vibratsioon ei leviks konstruktsiooni ning piirdekonstruktsioonide mürapidavus peab olema selline, et müratase naaberuumides ei ületaks lubatud. Ventilatsiooniseadmete ruumi suurus peab võimaldama sinna paigaldatud seadmete normaalset hooldamist.		
8. MUUDATUSED		

RUUMIKAART VEEMÕDUSÕLM			
1. SISEKLIIMA			
Arvestuslik õhu temperatuur	Vähemalt +10°C		
Õhuvahetus	Tsentraalne väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või siirdeõhu resti.		
Õhuhulgad	Vajalik õhuvahetus 1,0 l/s/põrandapinna m ² .		
Max õhuliikumiskiirus töötsoonis			
Jahutus	Puudub		
Küte	Radiaatorküte		
Ruumi temp. reguleerimine			
2. AKUSTIKA			
Helipidavus	Lähtuvalt veemõdusõlmega piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest	Liiklusest põhjust. müra normtase Tehnosüsteemide müratase:	L _{pA,eq,T} päeval <35 dB(A) L _{pA,max} <40 dB(A)
3. ELEKTER JA NÕRKVOOL			
Tehnoruumide komplekt	2×16A, 230V 1×16A, 3×400V	Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades hoolduspaikade läheduses	
Valgustustihedus	200 lx		
4. VESI JA KANALISATSIOON			
Veemõõtja külmale veele. Veemõdusõlm komplekteeritakse vastavalt kohaliku vee-ettevõtte nõuetele. Ruumi põrandasse paigaldatakse roostevabast või happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapp äravooluga min. Ø50 mm. Valamu pole vajalik.		Tulekustutus : Vastavalt Päästkeskuse nõudmistele.	
5. SISEVIIMISTLUS			
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2	Keskonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et)		Tuletundlikkus B-s1,d0
SEIN	Kattevärv	LAGI	
Värvi tüüp	lateksvärv	Värvi tüüp	lateksvärv
Läikeaste (Gardner, 60°)	20 (poolmatt)	Läikeaste (Gardner, 60°)	täismatt
Värvi hõrdekindlus	vähemalt klass 1 (ISO 11998)	Hõrdekindlus	vähemalt klass 3 (ISO 11998)
PÕRAND	Põrand peab olema veetihe. Põrand peab olema veetihe. Põranda kalle ruumis on soovitatavalt i=0,005...0,01, trappide juures 1m raadiuses i _{min} =0,01. Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm.		
Variant 1	Homogeenne PVC	Variant 2	Heterogeenne PVC
Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)	Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)
Kogupaksus	vähemalt 2 mm (EN 428)	Kulumiskindla kihi paksus	≥0,7 mm (EN 429)
Kulumiskindlus	vähemalt grupp P (EN 660)	Kulumiskindlus	vähemalt grupp T (EN 660)
Pinnakaitse	PUR-tugevdus	Pinnakaitse	PUR-tugevdus
Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)	Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)
Libastumiskindlus	R9 (DIN 51130)	Libastumiskindlus	R9 (DIN 51130)
Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ² /h 4 nädala pärast)	Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ² /h 4 nädala pärast)
Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaajalisusest ja lihtsast hooldatavusest.			
Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.			
6. SISUSTUS			
7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED			
8. MUUDATUSED			

RUUMIKAART ELEKTRIKILBIRUUM			
1. SISEKLIIMA			
Arvestuslik õhu temperatuur	Ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütmisel ei oleks alla +5°C ja õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga. Ülerõhk		
Õhuvahetus			
Õhuhulgad			
Max õhuliikumiskiirus töötsoonis			
Jahutus	Juhul, kui kilbiruumi paigaldatakse lisaseadmeid (näiteks UPS) tuleb ruumiõhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Ruumi arvutusliku soojuskoormuse korral alla 100 W/m ² mehaanilist jahutust üldjuhul kasutada ei ole vaja.		
Küte	Reeglina puudub, vajadusel elektriküte		
Ruumi temp. reguleerimine			
2. AKUSTIKA			
Helipidavus	Lähtuvalt kilbiruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest	Liiklusest põhjust. müra normtase Tehnosüsteemide müratase:	L _{PA,eq,T} päeval <35 dB(A) L _{PA,max} <40 dB(A)
3. ELEKTER JA NÕRKVOOL			
Tehnoruumide komplekt	2×16A, 230V 1×16A, 3×400V	Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades hoolduspaikade läheduses	
Valgustustihedus	200 lx		
4. VESI JA KANALISATSIOON			
Veevarustus ja kanalisatsioon puudub. Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike läbimine küte kilbiruumist.			
5. SISEVIIMISTLUS			
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnaningimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et)			
SEIN	Kattevärv	LAGI	
Värvi tüüp	lateksvärv	Värvi tüüp	lateksvärv
Läikeaste (Gardner, 60°)	20 (poolmatt)	Läikeaste (Gardner, 60°)	täismatt
Värvi hõrdekandlus	vähemalt klass 1 (ISO 11998)	Hõrdekandlus	vähemalt klass 3 (ISO 11998)
PÕRAND			
Variant 1	Töödeldud tolmuvabaks		
Variant 2	Homogeenne PVC		
Variant 3	Heterogeenne PVC		
Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)	Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)
Kogupaksus	vähemalt 2 mm (EN 428)	Kulumiskindla kihi paksus	≥0,7 mm (EN 429)
Kulumiskindlus	vähemalt grupp P (EN 660)	Kulumiskindlus	vähemalt grupp T (EN 660)
Pinnakaitse	PUR-tugevdus	Pinnakaitse	PUR-tugevdus
Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)	Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)
Emissioon FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m²/h 4 nädala pärast)		Emissioon FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m²/h 4 nädala pärast)	
Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaajalisusest ja lihtsast hooldatavusest. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.			
6. SISUSTUS			
7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED			
Peakeskuse ruum peab olema väljast võimalikult hästi ligipääsetav. Võimalusel tehakse kilbiruumi eraldi sissepääs väljast. Keldrikorrusel oleva peakeskuse ruumi põrand peab olema 100mm võrra kõrgem ülejäänud põrandast. Kui see ei ole võimalik projekteeritakse kilbiruum nii, et välise (välisühenduse kaablite paigaldus) kaabelduse maa kilbiruumi oleks võimalikult sirge ja lühike ning paiknema võimalikult lähedal suurtele tarbijatele. Asukoht peab olema selline, et seadmete vahetus on võimalikult lihtne. Seadmete teenindamiseks peab jääma piisavalt ruumi (vähemalt 1500mm). Ruumi suurus peab olema piisav seadmete paigutamiseks ja ruumi peab jääma vaba ruumi perspektiivsetele vajadustele. Peakeskuse lähipiirkonnas arvutitööruumid ei ole lubatud. Vajadusel tuleb kõrvalruumide kaitseks peakeskuse ruumi teha varjestus elektromagnetilise mõju vähendamiseks. Peakeskuse ruumile näha ette piisavad avad ja torud sisenevatele ja väljuvatele kaablitele. Vajadusel näha ette tõstetud põrand, kaablikorrus või põrandakanal. Kilbiruumi ukseid peavad avanema väljapoole. Uste kõrgus üldjuhul 2500mm. Korrustele näha ette soovitatavalt üksteise kohale jaotuskeskuse ruumid või nišid, mille lukustatav uks avaneb koridori. Ruumi minimaalne sügavus 800 mm. Jaotuskeskuse ruum on soovitatav paigutada kõrvuti nõrkvooluseadmete ruumiga. Jaotuskeskuse ruum peab olema piisav seadmete paigutamiseks ja omama piisavalt ruumi tõusukaablite redelitele. Ruumi seinad peavad võimaldama keskuse ja kaabliredelite kinnitamist seinale.			
8. MUUDATUSED			

RUUMIKAART NÖRKVOOLUSEADMETE, UPS-i RUUM**1. SISEKLIIMA**

Arvestuslik õhu temperatuur	Minimaalne temperatuur 15°C, maksimaalne +30°C, töötemperatuur +20°C. Õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ülerõhk.
Õhuvahetus	
Õhuhulgad	
Max õhuliikumiskiirus töötsoonis	
Jahutus	Ruumiõhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Jahutusseadmed peavad olema dubleeritud.
Küte	Reeglina puudub, vajadusel elektriküte
Ruumi temp. reguleerimine	

2. AKUSTIKA

Helipidavus	Lähtuvalt seadmeruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest	Liiklusest põhjust. müra normtase Tehnosüsteemide müratase:	LpA,eq,T päeval <35 dB(A) LpA,max <40 dB(A)
	Ruumis asuvatest tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates ruumides.		

3. ELEKTER JA NÖRKVOOL

Seadmekappide pesad	2x16A, 230V; 2x16A, 230V „UPS“	2 komplekti, asuvad vastasseintes
Tehnoruumide komplekt	2x16A, 230V 1x16A, 3x400V	Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades hoolduspaikade läheduses
Valgustustihedus	200 lx	

4. VESI JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon puudub.
Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike läbimine seadmeruumist.

5. SISEVIIMISTLUS

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 | Keskkonnaningimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et)

SEIN	Kattevärv	LAGI	
Värvi tüüp	lateksvärv	Värvi tüüp	lateksvärv
Läikeaste (Gardner, 60°)	20 (poolmatt)	Läikeaste (Gardner, 60°)	täismatt
Värvi hõrdekindlus	vähemalt klass 1 (ISO 11998)	Hõrdekindlus	vähemalt klass 3 (ISO 11998)

PÕRAND

Variant 1	Homogeenne PVC	Variant 2	Heterogeenne PVC
Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)	Kasutusklass	vähemalt klass 34 (EN 685)
Kogupaksus	≥2 mm (EN 428)	Kulumiskindla kihi paksus	≥0,7 mm (EN 429)
Kulumiskindlus	vähemalt grupp P (EN 660)	Kulumiskindlus	vähemalt grupp T (EN 660)
Pinnakaitse	PUR-tugevdus	Pinnakaitse	PUR-tugevdus
Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)	Jääkdeformatsioon	≤0,1 mm (EN 433)
Antistaatilisus	≤10 ⁹ Ω	Antistaatilisus	≤10 ⁹ Ω
Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ³ /h 4 nädala pärast)	Emissioon	FLEC; klass M1(TVOC <0,2 mg/m ³ /h 4 nädala pärast)

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaajalisest ja lihtsast hooldatavusest.

Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.

6. SISUSTUS

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED

Ruumi seinte ja lae pinnad peavad olema sellised, et need ei koguks tolmu.

8. MUUDATUSED
